Späteste Prüffrist nach SÜwVO Abw

	Häusliches Abwasser			Gewerbliches / industrielles Abwasser		
	Anlagenart	Erstprüfungsfrist	Wiederholungsprüfung	Anlagenart	Erstprüfungsfrist	Wiederholungsprüfung
Neuanlagen nach Neubau oder wesentl. Änderung	häusliches Abwasser	unverzüglich	entfällt	gewerbliches + industrielles Abwasser	unverzüglich	nach a.a.R.d.T.
Bestehende Anlagen innerhalb der Wasserschutzzone *	im Verdachtsfall	unverzüglich		im Verdachtsfall	unverzüglich	
	errichtet vor 1965	bis 31.12.2015	entfällt	errichtet vor 1990	bis 31.12.2015	nach a.a.R.d.T.
	vor 1965, jedoch bereits geprüft zw. 1996 u. 2013	nicht erneut notwendig	entfällt	bereits geprüft zw. 1996 u. 2013	nicht erneut notwendig	nach a.a.R.d.T.
	errichtet nach 1965	entfällt	entfällt	errichtet nach 1990	bis 31.12.2020	nach a.a.R.d.T.
	nach 1965 jedoch bereits geprüft zw. 1966 u. 2013	nicht erneut notwendig	entfällt			
**Bestehende Anlagen außerhalb der Wasserschutzzone	bereits geprüft zw. 1996 u. 2013	nicht erneut notwendig		* mit Anforderungen der Abwasserverordnung	bis 31.12.2020	nach a.a.R.d.T.
	noch nicht geprüft	keine landesweite Frist		* ohne Anforderungen der Abwasserverordnung	keine landesweite Frist	

* nach den Anforderungen in den Anhängen 2 bis 57 der Abwasserberordnung des Bundes
 ** ausgenommen sind Leitungen zur alleinigen Ableitung von Regenwasser, z.B. nur RW-führende Leitungen im Mischsystem
 *** Wasserschutzgebiet nach Rechtsverordnung - bei Neufestsetzungen sind Erstprüfungen, soweit nicht vorhanden, innerhalb von 7 Jahren zu fordern.